



NOTA: La posizione dei quadri elettrici e relative cassette di contenimento cavi è indicata nel posizionamento concordato con la D.U., dove essere verificato con gli spazi disponibili in funzione dei dimensionamenti previsti negli schizzi unitari.

NOTA: Verificare lo stato attuale dell'impianto esistente a terra, mediante una verifica a vista e strumentale. Tutti i cavi dovranno essere raggruppati alle estremità e all'interno delle cassette di derivazione.

NOTA: Per i sistemi di categoria II sono previsti sia nei cavidotti che nelle cassette da quelli di categoria I.

NOTA: I sistemi di categoria II sono previsti sia nei cavidotti che nelle cassette da quelli di categoria I.

NOTA: Per l'installazione della formazione delle linee di ritorno dei cavidotti fare riferimento agli schizzi unitari. Tutti i cavi dovranno essere raggruppati alle estremità e all'interno delle cassette di derivazione.

NOTA: Il collegamento dell'impianto di terra deve essere unico per tutto il sito. In modo da avere masse simultaneamente accendite, collegare alle masse preparato di terra (quinto 413.1.1.2 - CEI 64-8).

